



Российская Федерация
Самарской области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ХРЯЩЕВКА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.08.2020 г.

№ 45

Об утверждении (корректировки) технического задания инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории сельского поселения Хрящевка Муниципального района Ставропольский Самарской области до 2035 г.

В соответствии с Федеральными законами от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить (корректировать) техническое задание инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории сельского поселения Хрящевка Муниципального района Ставропольский Самарской области до 2035 г., согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Хрящевка Муниципального района Ставропольский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://hryashevka.stavrsp.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу сельского поселения Хрящевка **Виноградова А.В.**

Глава сельского поселения Хрящевка



А.В.Виноградов

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
инвестиционной программы
развития системы водоснабжения на территории сельского поселения
Хрящевка Муниципального района Ставропольский самарской области
до 2035 года

1.	Основания для разработки технического задания	1. Федеральный закон от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 2. Федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; 3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»; 4. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 5. Постановление Администрации сельского поселения Хрящевка Муниципального района Ставропольский Самарской области от 02.12.2019 №60 «Об утверждении Схемы водоснабжения и водоотведения (актуализация) сельское поселение Хрящевка муниципального района Ставропольский Самарской области на 2019-2035 годы».
2.	Заказчик технического задания	Администрация сельского поселения Хрящевка Муниципального района Ставропольский Самарской области
3.	Разработчик технического задания	Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт Дом» (далее – ООО «Комфорт Дом»)
4.	Исполнитель	ООО «Комфорт Дом»
5.	Цель технического задания	Разработка проекта корректировки инвестиционной программы развития систем водоснабжения на территории сельского поселения Хрящевка Муниципального района Ставропольский самарской области на 2012-2035 годы
6.	Основные требования к целям и задачам инвестиционной	В результате реализации инвестиционной программы необходимо достигнуть следующих плановых значений показателей: 1. Показатели качества питьевой воды:

	программы	- доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды – 5,0%; 2. Показатель надежности и бесперебойности систем централизованного водоснабжения: - количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность сети – 0,651 ед./км; 3. Показатели энергетической эффективности: - доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть – 53%; - удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть – 0,590 кВт*ч/куб.м.
7.	Основные требования к инвестиционной программе	1. Сроки реализации инвестиционной программы 2012-2035 годы. 2. В ходе выполнения программы необходимо: - реализовать проекты по реконструкции, модернизации и развитию системы водоснабжения согласно перечню проектов инвестиционной программы (приложение); - обеспечить достижение плановых значений показателей эффективности, указанных в разделе 6; - определить финансовые потребности на реализацию проектов с указанием источников их финансирования; - обеспечить соответствие комплектности и содержания документов инвестиционной программы требованиям Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об

		инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
8.	Сроки корректировки и представления инвестиционной программы	30 дней со дня утверждения технического задания
9.	Контроль за исполнением технического задания	Администрация сельского поселения Хрящевка Муниципального района Ставропольский Самарской области

Приложение №1

К техническому заданию инвестиционной программы
развития системы водоснабжения
на территории сельского поселения Хрящевка
Муниципального района Ставропольский Самарской области
До 2035 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

проектов инвестиционной программы развития системы водоснабжения на территории сельского поселения Хрящевка
Муниципального района Ставропольский самарской области на 2012-2035 годы

№ п/п	Наименование проектов инвестиционной программы	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности			
		показатель	ед. измер.	значение показателя	
				до реализации	после реализации
1	2	3	4	5	6
Сооружения и сети водопровода					
1.	Проектирование и реконструкция сетей водоснабжения:				
1.1.	<i>ул. Куйбышева от д.65 до д.79</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
1.2.	<i>ул.Степана Разина от д.1 до д.23</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул.Куйбышева от д.32 до д.44</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул.Ленина от д.21 до д.121</i>	Показатель надежности и	ед/км	0,754	0,651

№ п/п	Наименование проектов инвестиционной программы	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности			
		показатель	ед. измер.	значение показателя	
				до реализации	после реализации
1	2	3	4	5	6
		бесперебойности водоснабжения			
	<i>ул.Ст.Разина от д.24 до д.50</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул.Мира от д.8 до д.35</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул.Куйбышева от д.1 до д.23</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул.Калинина от д.24 до д.48</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул.Мира от д.6 до д.4А</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул. Полевая от д.12 до д.7</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>Южный водозабор от скважины №1 до №5</i>	Показатель надежности и бесперебойности	ед/км	0,754	0,651

№ п/п	Наименование проектов инвестиционной программы	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности			
		показатель	ед. измер.	значение показателя	
				до реализации	после реализации
1	2	3	4	5	6
		водоснабжения			
	<i>от Северного водозабора до ул. Советской</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул. Школьная д.11 до д.82</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>ул.Набережная д.1 до д.74</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
	<i>от Южного водозабора до животноводческой фермы ООО "Лук"</i>	Показатель надежности и бесперебойности водоснабжения	ед/км	0,754	0,651
2.	Проектирование и установка систем обезжелезивания на артезианских водозаборах:				
2.1.	<i>Водозабор «Северный» и «Южный»</i>	Показатель качества питьевой воды	%	8	5
3.	Модернизация оборудования на артезианских водозаборах:				
3.1.	<i>Водозабор «Северный», расположен на северной окраине села Хрящевка (скважина № 12 сев.водозабор) – замена насоса Grundfos</i>	Показатели энергетической эффективности	кВт*ч/ куб.м.	0,590	0,585

№ п/п	Наименование проектов инвестиционной программы	Показатели надежности, качества и энергетической эффективности			
		показатель	ед. измер.	значение показателя	
				до реализации	после реализации
1	2	3	4	5	6
3.2.	<i>Водозабор «Южный» расположен на южной окраине села (скважина водопроводная № 5836 южный водозабор) - замена насоса Grundfos</i>	Показатели энергетической эффективности	кВт*ч/ куб.м.	0,590	0,585
3.3.	<i>Водозабор «Южный» расположен на южной окраине села (скважина водопроводная № 5850 южный водозабор) - замена насоса Grundfos</i>	Показатели энергетической эффективности	кВт*ч/ куб.м.	0,590	0,585
3.4.	<i>Водозабор «Северный», расположен на северной окраине села Хрящевка скважина инв.№111481 - замена насоса ЭЦВ 8-40-110</i>	Показатели энергетической эффективности	кВт*ч/ куб.м.	0,590	0,585
4.	Гидрогеологические исследования по оценке эксплуатационных запасов подземных вод существующих ВЗС:				
4.1.	<i>Водозабор «Северный», расположен на северной окраине села Хрящевка</i>	Показатель качества питьевой воды	%	8	5
4.2.	<i>Водозабор «Южный» расположен на южной окраине села</i>	Показатель качества питьевой воды	%	8	5

- Заявок на подключение к централизованным системам водоснабжения новых абонентов с указанием мест их расположения, нагрузок и сроков подключения, с выделением объектов, строительство которых финансируется за счет утвержденной в установленном порядке платы за подключение, не зарегистрировано.