

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

445032, Самарская область, г. Тольятти, Московский проспект, д.19

e-mail: cgiep@fguzilt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской  
области в городе Тольятти»

Рязанов Д. Д.

9» июля 2019 г.

### Экспертное заключение по результатам испытаний

от 29.07.2019 г. № 5484

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний образца (пробы) - вода питьевая, отобранная по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с.Хрящевка, ул.Полевая, д.20/4.

#### 2. Заказчик: ООО "Комфорт Дом"

2.1. Юридический адрес: 445028, Самарская обл, Тольятти г,  
Юбилейная ул, дом № 10а, оф. 22

#### 2.2 Фактический адрес:

#### 3. Изготовитель (разработчик):

##### 3.1 Юридический адрес:

##### 3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №34 от 09.01.2019 г.

2) Протокол лабораторных испытаний № 11482 от 29.07.2019 ИЛЦ  
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в  
городе Тольятти» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан  
«06» ноября 2014 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября  
2014 г.).

#### 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу поступил протокол лабораторных испытаний испытательного  
лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в  
Самарской области в городе Тольятти» № 11482 от 29.07.2019. Лабораторно-  
инструментальные исследования проведены на базе Филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (аттестат  
аккредитации № РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г. Внесен в  
реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.).

Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний № 11482 от 29.07.2019 ИЛЦ "ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" доставленный образец (пробы) - вода питьевая, отобрана 16.07.2019г по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с.Хрящевка, ул.Полевая, д.20/4.

Оценка произведена в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Результаты проведенных испытаний и величины допустимых уровней представлены в виде табличных данных.

#### Протокол 11482 от 29.07.2019

| Определяемые показатели                   | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм.                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>   |                                                                           |                             |                                  |
| Регистрационный номер в лаборатории: 2880 |                                                                           |                             |                                  |
| Мутность                                  | менее 1,0                                                                 | 2,6                         | ЕМФ                              |
| Жесткость                                 | 7,6 ± 1,1                                                                 | 7,0                         | ° Ж                              |
| Марганец                                  | менее 0,01                                                                | 0,1                         | мг/дм³                           |
| Железо общее                              | менее 0,05                                                                | 0,3                         | мг/дм³                           |
| Цветность                                 | менее 1,0                                                                 | 20,0                        | градусы<br>цветности (Сг-<br>Со) |

#### Протокол 11482 от 29.07.2019

| Определяемые показатели                  | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Величина допустимого уровня | Ед. изм. |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>      |                                                                           |                             |          |
| Регистрационный номер в лаборатории: 844 |                                                                           |                             |          |
| общее микробное число 37 град<br>С       | 0                                                                         | Не более 50                 | КОЕ/мл   |
| Общие колиформные бактерии               | Не обнаружено в 100 мл                                                    | Отсутствие                  |          |
| Термотолерантные<br>колиформные бактерии | Не обнаружено в 100 мл                                                    | Отсутствие                  |          |

В доставленном образце показатель жесткость составил 7,6±1,1 при нормативном значении предельно допустимой концентрации (ПДК) не более 7,0. С учетом величины допустимой ошибки метода определения полученный результат не превышает ПДК, что соответствует требованиям п. 3.4 таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 4 статьи 23 главы 4 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

Все полученные результаты лабораторно-инструментальных исследований

и испытаний, проводимые в аккредитованном испытательном лабораторном центре Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» являются неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

### Заключение

#### по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Результаты лабораторных испытаний образца (пробы) - вода питьевая, отобранная по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с.Хрящевка, ул.Полевая, д.20/4 в объеме проведенных исследований

**Соответствует**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Матвеева Н. А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

Юридический адрес: 443079, г. Самара, проезд Георгия Митирева, д. 1  
ИНН/КПП 6316098875/631601001  
Телефон/факс: (846)260-37-97, эл. почта: all@fguzsamo.ru

АТТЕСТАТ аккредитации Испытательной лаборатории (центра)  
№ РОСС RU.0001.510862 выдан «06» ноября 2014 г.  
Внесен в реестр аккредитованных лиц: «20» октября 2014 г.

Адрес осуществления деятельности лаборатории:  
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)373631  
445032, г.Тольятти, Московский проспект 19 тел. (8482)374250



«Утверждаю»

Руководитель ИЛЦ, заместитель главного врача по  
санитарно-гигиеническим вопросам  
Краснов С. В.  
«29» июля 2019 г.

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 11482 от 29.07.2019г.

**Код образца (пробы):** 57420.1.16.07.19.B; 57420.2.16.07.19.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая

**2. Заказчик:**

ООО "Комфорт Дом"

**2.1 Юридический адрес:**

445028, Самарская обл, Тольятти г, Юбилейная ул, дом № 10а, оф. 22

**3. Изготовитель\*:**

**3.1 Юридический адрес\*:** -

**3.2. Фактический адрес\*:**

**3.3 Дата и время изготовления \***

**4. Дополнительные сведения\*:**

Заявление №34 от 09.01.2019. Пробы воды питьевой централизованного водоснабжения отобраны по адресу: Самарская область, Ставропольский район, с.Хрящевка, ул.Полевая, д.20/4. Акт отбора образцов (проб) от 16.07.2019

**5. Дата и время\* отбора:**

16.07.2019 час 13 мин 30

**Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Орлов А.В. - зам.директора

**6. Дата начала испытаний:** 16.07.2019 г.

**Дата окончания испытаний:** 18.07.2019 г.

**7. Результаты лабораторных испытаний**

№ 2880 от 18.07.2019, № 844 от 17.07.2019 ИЛЦ Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»

*Настоящий протокол распространяется только на объект (образец), подвергнутый испытаниям.  
Протокол (результаты) лабораторных испытаний не могут быть воспроизведены полностью или частично без  
письменного разрешения Испытательной лаборатории (центра)*

Протокол № 11482 от 29.07.2019

| Определяемые показатели                   | Результаты испытаний ± характеристика погрешности<br>**(неопределенности) | Ед. изм.                     | НД, на методы испытаний |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <b>КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b>   |                                                                           |                              |                         |
| Регистрационный номер в лаборатории: 2880 |                                                                           |                              |                         |
| Мутность                                  | менее 1,0                                                                 | ЕМФ                          | ПНД Ф 14.1:2:4.213-05   |
| Жесткость                                 | 7,6 ± 1,1                                                                 | ° Ж                          | ГОСТ 31954-2012         |
| Марганец                                  | менее 0,01                                                                | мг/дм³                       | ГОСТ 4974-2014          |
| Железо общее                              | менее 0,05                                                                | мг/дм³                       | ПНДФ 14.1:2:4.50-96     |
| Цветность                                 | менее 1,0                                                                 | градусы<br>цветности (Сг-Со) | ГОСТ 31868-2012         |
| <b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>       |                                                                           |                              |                         |
| Регистрационный номер в лаборатории: 844  |                                                                           |                              |                         |
| общее микробное число 37 град С           | 0                                                                         | КОЕ/мл                       | МУК 4.2.1018-01         |
| Общие колиформные бактерии                | Не обнаружено в 100 мл                                                    |                              | МУК 4.2.1018-01         |
| Термотолерантные колиформные бактерии     | Не обнаружено в 100 мл                                                    |                              | МУК 4.2.1018-01         |

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценённой неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 4 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Якуничкина Ю. А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА