

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области

Юридический адрес: 443079, Самарская обл, Самара г, Георгия Митирева проезд, дом 1, тел.: +7 (846) 2603797

e-mail: all@fguzsamo.ru

ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Адреса мест осуществления деятельности: РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева,
д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус, тел.: (846) 260-37-97, e-mail: all@fguzsamo.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.510137

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий лабораторией - врач-лаборант,
руководитель ИЛЦ



МП

Е.Г. Назарова

20.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 63-01/35000-24 от 20.12.2024

1. Заказчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМФОРТ ДОМ" (ИНН 6324016308
ОГРН 1116324000825 тел: 93-00-67)

2. Юридический адрес: 445028, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. ТОЛЬЯТТИ, Г ТОЛЬЯТТИ, УЛ ЮБИЛЕЙНАЯ Д.
10А, ОФИС 22

Фактический адрес: Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Юбилейная, д. 10а

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: вода питьевая, Самарская обл, г.о. Тольятти, г Тольятти, ул Мира, зд. 172

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 14.11.2024 08:00 - 08:30

Ф.И.О., должность: водитель Дьяков Е.В.

Условия доставки: автотранспорт.

Дата и время доставки в ИЛЦ: 14.11.2024 13:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для
микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №40 от 10 января 2024 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 14 ноября 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора
данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет
ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени
доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 63-01/35000-2.8-24

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.;

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.;

ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности.;

МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды;

Протокол испытаний № 63-01/35000-24 от 20.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Бюретки, 1-3-2-10-0,05 (б/крана)	№ 2

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус Отделение физико-химических методов исследования 443079, РОССИЯ, Самарская обл, Самара г, Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус Образец поступил 14.11.2024 13:20 дата начала испытаний 14.11.2024 13:30, дата окончания испытаний 05.12.2024 08:22				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	НД на методы исследований
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	Менее 0,05	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) (издание 2023 г.)
2	Жесткость	°Ж	8,5±1,3	ГОСТ 31954-2012 п. 4 (Метод А)
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,055±0,008	ГОСТ 4974-2014 п. 6 (Метод А, Вариант 1)
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	ГОСТ Р 57164-2016 п. 6
5	Цветность	градус цветности (Сг-Со)	4±1	ГОСТ 31868-2012 п.5 Метод Б

Дополнительная информация: Измерения мутности проведены при длине волны падающего излучения 530 нм.
Массовая концентрация марганца (Mn) - Результаты испытаний получены как среднее арифметическое значение двух параллельных определений.

Место осуществления деятельности: 443079, РОССИЯ, Самара г., Октябрьский район, проезд имени Георгия Митирева, д. 1 (кадастровый номер - 63:01:0619002:324), главный корпус Микробиологическая лаборатория Образец поступил 14.11.2024 13:10 дата начала испытаний 14.11.2024 13:10, дата окончания испытаний 25.11.2024 13:56				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	НД на методы исследований
1	Бактерии вида Escherichia coli в 100 см ³ пробы	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.7.3-7.5
2	Колифаги в 100 см ³	-	Не обнаружено	МУК 4.2.3963-23 п.10.1-10.6
3	Общее микробное число (ОМЧ), при 37°С	КОЕ/см ³	Более 300	МУК 4.2.3963-23 п.5.1-5.3

Ответственный за оформление протокола:
Г.А. Мамулян, Врач по общей гигиене

Конец протокола испытаний № 63-01/35000-24 от 20.12.2024