

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти»
Орган инспекции
443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875
445032, РОССИЯ, Самарская область, г.Тольятти, пр-кт. Московский, д.19
e-mail: cgier@fguztlt.ru, ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Уникальный номер записи
об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»
Заведующий отделом – врач по общей
гигиене санитарно-гигиенического отдела,
заместитель технического директора органа
инспекции Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Самарской области в
городе Тольятти» Буцык В.В.
«11» ноября 2025 г.

Экспертное заключение по результатам испытаний

от 11.11.2025 г. № 48022

Дата проведения инспекции: с 11.11.2025 по 11.11.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная по адресу:
Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Полевая, д.20/4

2. Заказчик: ООО "Комфорт Дом"

2.1. Юридический адрес: 445028, Самарская обл., Тольятти г,
Юбилейная ул., дом № 10а, оф. 22

2.2 Фактический адрес: 445035, Самарская обл., Тольятти г, ул.
Мира, 172.

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №71 от 15.01.2025.

2) Протокол испытаний № 63-01-06/23083-25 от 10.11.2025 г.
испытательного лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (уникальный
номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС
RU.0001.510862).

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

На экспертизу поступил протокол лабораторных испытаний испытательного
лабораторного центра филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Самарской области в городе Тольятти».

Лабораторно-инструментальные исследования проведены на базе филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Тольятти» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510862) с целью установления соответствия санитарному законодательству.

Оценка произведена в соответствии с требованиями: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Результаты проведенных испытаний и величины допустимых уровней представлены в виде табличных данных.

Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория Образец поступил 06.11.2025 10:30 дата начала испытаний 06.11.2025 10:40, дата окончания испытаний 07.11.2025 14:25				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Норматив, не более
1	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	Менее 0,05	0,3
2	Общая жесткость	°Ж	10,4±1,6	7,0
3	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	0,017±0,004	0,1
4	Мутность (по формазину)	ЕМФ	Менее 1	2,6
5	Цветность	градус	2,4±0,7	20
Дополнительная информация: Измерение мутности проведено при длине волны падающего излучения 530 нм.				
Место осуществления деятельности: 445032, Самарская обл, Тольятти г, Московский пр-кт, дом 19 Микробиологическая лаборатория Образец поступил 06.11.2025 10:00 дата начала испытаний 06.11.2025 10:10, дата окончания испытаний 10.11.2025 13:34				
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Норматив
1	Escherichia coli	-	Не обнаружено	отсутствие
2	Колифаги	-	Не обнаружено	отсутствие
3	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ/см ³	0	не более 50
Дополнительная информация: Результаты по показателю: Escherichia coli не обнаружено в 100 см ³ ; Колифаги не обнаружено в 100 см ³ ;				

Согласно представленному протоколу лабораторных испытаний доставленный образец (проба) - вода питьевая централизованного водоснабжения отобрана 06.11.2025 г. по адресу: Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Полевая, д.20/4 не соответствует требованиям раздела III. Нормативы качества и безопасности воды, таб.3.3, СанПиН 1.2.3685-21, Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" по обобщенному показателю жёсткость общая.

Все полученные результаты лабораторно - инструментальных исследований и испытаний, проводимые в аккредитованном испытательном лабораторном центре филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в г. Тольятти» являются неотъемлемой частью настоящего экспертного заключения.

**Заключение
по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: Вода питьевая централизованного водоснабжения, отобранная по адресу: Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Хрящевка, ул. Полевая, д.20/4

Не соответствует

требованиям раздела III табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Стажер врач по общей гигиене
Наставник врач по общей гигиене



Ермолаева А.В.
Мордовин Д.С.